

Наименование населенного пункта, водоисточника	Содержание железа, ПДК -0,3мг/л	Окисляемость перманганатная, ПДК-5,0 мг/л	Марганец, ПДК 0,1 мг/л	Аммиак, ПДК 1,5 мг/л	Цветность, норматив 20 градусов	Мутность (по каолину), ПДК 1,5 мг/л	Термогелеративные колиформные бактерии, отсутствие в 100мл	общие колиформные бактерии, отсутствие в 100мл
с. Усть-Вымь (питьевая вода после водоподготовки, подземный источник скважины)	-	-	Средняя годовая концентрация 0,14 мг/л	-	-	-	-	-
С. Гам (питьевая вода после водоподготовки, подземный источник скважины)	Средняя годовая концентрация - 3,6 мг/л.	-	Средняя годовая концентрация 0,35 мг/л	-	Средний годовой показатель 33,8 град	Средняя годовая концентрация -7,94 мг/л.	-	-
г. Микунь (питьевая вода после водоподготовки, поверхностный источник р. Шежамка)	Средняя годовая концентрация - 0,63мг/л	Средняя годовая концентрация 12,53 мг/л	-	-	Средний годовой показатель 52,42град.	-	Средний годовой показатель - 0,91 в 100мл	Средний годовой показатель - 0,39 в 100мл
П. Жешарт (м. Лесобазы) (питьевая вода после водоподготовки, подземный источник скважины)	Средняя годовая концентрация - 0,73мг/л	-	-	-	-	Средняя годовая концентрация -3,68мг/л.	-	-